

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/82414/JLU/JALAUN/590/CF0

दिनांक: 13-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **Morning Star Higher Secondary School Orai** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **301 part of mauja Lahariya, Officer colony to Jalaun bypass, Orai** तहसील - **Orai**, प्लॉट एरिया **944.90 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2574.80** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Morning Star Higher Secondary school	4	0	14.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **Morning Star Higher Secondary School Orai** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **17-05-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Abhay Pratap Mobile No 9792586739** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **22-05-2023** से **21-05-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **Morning Star Higher Secondary School Orai** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **Morning Star Higher Secondary School Orai** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSO ORAI. This fire NOC has been prepared on the current structure of Morning star Higher Secondary School Orai it is sole responsibility of owner of school that he shall not change current structure and make functional all fire fighting system. Recruit a fire officer for school building as per ruling of Uttar Pradesh Agnishaman aur Apat Seva Adhinyam 2022. If Management /Owner breach mandatory fire safety direction this NOC Lapse automatically.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(RAJ KISHOR RAI)

{0AFB625D4ECF7FFF9213461EF08FC8ACF5EC51FB}

22-05-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-05-2023
स्थान : JALAUN

Rajish
Principal
Morning Star Higher Secondary School
ORAI

Anish
MANAGER
Morning Star Higher Sec. Academy
Officer Colony Mauja Lahariya Orai